

**Условные обозначения. Принятые сокращения раздела НВК
(Наружные сети водопровода и канализации)**

Марки основных комплектов рабочих чертежей		
Марка	Наименование основного комплекта рабочих чертежей	Источник
НВК	Наружные сети водоснабжения и канализации	ГОСТ Р 21.1101-2013
НВ	Наружные сети водоснабжения	ГОСТ Р 21.1101-2013
НК	Наружные сети канализации	ГОСТ Р 21.1101-2013
Буквенно-цифровые обозначения трубопроводов санитарно-технических систем		
Буквенно-цифровое обозначение	Наименование	Источник
Водопровод		
В0	общее обозначение	ГОСТ 21.205-93
В1	хозяйственно-питьевой*	ГОСТ 21.205-93
В2	противопожарный*	ГОСТ 21.205-93
В3	производственный (общее назначение)*	ГОСТ 21.205-93
В4	производственный (оборотной воды, подающей)	ГОСТ 21.205-93
В5	производственный (оборотной воды, обратный)	ГОСТ 21.205-93
В6	производственный (умягченной воды)	ГОСТ 21.205-93
В7	производственный (речной воды)	ГОСТ 21.205-93
В8	производственный (речной осветленной воды)	ГОСТ 21.205-93
В9	производственный (подземной воды)	ГОСТ 21.205-93
Канализация		
К0	общее обозначение	ГОСТ 21.205-93
К1	бытовая	ГОСТ 21.205-93
К2	дождевая	ГОСТ 21.205-93
К3	производственная (общее назначение)	ГОСТ 21.205-93
К4	производственная (механически загрязненных вод)	ГОСТ 21.205-93
К5	производственная (иловая)	ГОСТ 21.205-93
К6	производственная (шламосодержащих вод)	ГОСТ 21.205-93
К7	производственная (химически загрязненных вод)	ГОСТ 21.205-93
К8	производственная (кислых вод)	ГОСТ 21.205-93
К9	производственная (щелочных вод)	ГОСТ 21.205-93
К10	производственная (кислощелочных вод)	ГОСТ 21.205-93
К11	производственная (цианосодержащих вод)	ГОСТ 21.205-93
К12	производственная (хромосодержащих вод)	ГОСТ 21.205-93
* В том случае, когда хозяйственно-питьевой или производственный водопровод является одновременно и противопожарным, ему присваивают обозначение хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, а назначение разъясняют на чертежах. ** Если требуется показать, что участок сети канализации является напорным, то буквенно-цифровое обозначение дополняют прописной буквой "Н". Пример - К4Н		
Элементы сетей		
Марка	Наименование элемента сети	Источник
ПГ	Колодец или камера с пожарным гидрантом	ГОСТ 21.704-2011
Д	Дождеприемник	ГОСТ 21.704-2011
Т	Точка разрыва, присоединение без колодца	ГОСТ 21.704-2011
УП	Угол поворота	ГОСТ 21.704-2011
* Колодцам и камерам, не указанным в таблице, присваивают порядковые номера без марок. ** Нумерацию элементов сетей начинают от источника водоснабжения (для сетей водоснабжения) или границы проектирования.		